Facility Name:

We are in compliance with the following Health Care Facility

Categorical Waivers Available

Y	N	N/A	
☐	☐	☐	1. Medical Gas Master Alarms - 2012 NFPA 99 - 5.1.9.4 (K77)
☐	☐	☐	2. Openings in Exit Enclosures - 2012 NFPA 101 - 7.1.3.2.1(9)(c) (K33)
☐	☐	☐	3. Emergency Generators and Standby Power Systems - 2010 NFPA 110 - 8.4.2.3 (K144)
☐	☐	☐	4. Doors - 2012 NFPA 101 – 18/19.2.2.2 (K038)
☐	☐	☐	5. Suites - 2012 NFPA 101 - 18/19.2.5.7 (K042)
☐	☐	☐	6. Extinguishing Requirements - 2011 NFPA 25 - 5.3 & 8.3 (K062)
☐	☐	☐	7. Clean Waste & Patient Record Recycling Containers – 2012 NFPA 101 - 18/19.7.5.7.2 (K075)
☐	☐	☐	8. Capacity of Means of Egress - 2012 NFPA 101 – 18/19.2.3.4 (K072)
☐	☐	☐	9. Cooking Facilities -2012 NFPA 101 – 18/19.3.2.5 (K069)
☐	☐	☐	10. Fireplaces - 2012 NFPA 101 - 18/19.5.2.3 (K067)
☐	☐	☐	11. Combustible decorations on walls, doors and ceilings - 2012 NFPA 101 - 18/19 7.5.6 (K073)
☐	☐	☐	12. Fire/smoke dampers inspected every 6 years HOSPITALS ONLY 2007 NFPA 80 19.4 and 2007 NFPA 105 6.5 (K067)
☐	☐	☐	13. Operating room relativity humidity 2012 NFPA 99 (K078)
☐	☐	☐	14. Power Strips Use in Patient Care Areas 2012 NFPA 99 (K144)

Deputy State Fire Marshal _____**Date**_____